

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных)

мероприятий, № 35220061000200471633 / 2022038519



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41, тел. 72-11-05,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63-а, 8(8172)75-04-90, ond-1@35.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 153/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЛИЦЕЙ
№ 32»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Виноградова С.В. № 153 от 26.08.2022 г.

в период с «12» сентября 2022 г. по «23» сентября 2022 г.

1) Шаляпиной Людмилой Олеговной – государственным инспектором города Вологда
по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Вологодской области;

2) Атаман Ольгой Анатольевной – инженером сектора исследовательских и испыта-
тельных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Вологод-
ской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МОУ
«ЛИЦЕЙ № 32» Воронина Ольга Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании лица, по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д.35, в коридоре 2 этажа (около кабинета Зам. директора по УВР), а также около кабинета № 5, сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Нарушены требования п.п. «д» п. 16 ППР в РФ.	24.07.2023	
2.	В здании лица, по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д.35, помещение библиотеки (категория помещения В-1) не отделено от других помещений и коридоров здания противопожарными перегородками 1-го типа.	Нарушены требования ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № 123; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013).	24.07.2023	
3.	В здании лица, по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д.35, на полу, на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (порог) – коридор около спортивного зала.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 ФЗ № 123-ФЗ, п.п. а, п. 27 ППР в РФ.	24.07.2023	
4.	В здании лица, по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д.35, в подвале (рядом с лыжной базой) оборудовано кладовое (подсобное) помещение, а также допущено хранение горючих материалов.	Нарушены требования п.п. «а», «б» п.16 ППР в РФ.	24.07.2023	
5.	В здании лица, по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д.35, не обеспечено исправное состояние СОУЭ, а именно: уровень звука не соответствует требованиям, (согласно протокола испытаний от 15.09.2022 г.); несоответствующие помещения перечислены в протоколе № 396.	Нарушены требования табл. 2 п. 2, п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах», с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ.	24.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор Воронин ОЮ

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Шалапина Людмила Олеговна — старший инспектор ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области
тел.: 8 (8172) 2571248,
email: ond-1@35.mchs.gov.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

В.И.
(подпись)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий